

**Расчет фактического показателя надежности объектов теплоснабжения,
определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в
расчете на единицу тепловой мощности источников тепловой энергии
теплоснабжающей организации АО "Теплоэнерго"
г. Чкаловск**

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации определяется в соответствии с пунктом 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452

$$P_{\text{п ист от}} = N_{\text{п ист от}} / M$$

где:

$N_{\text{п ист от}}$ - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Фактическое кол-во прекращений подачи тепловой энергии за 2022 год, причиной которых явились технолог. нарушения на источниках тепловой энергии	Период	Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвест. программы	Фактический показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	Плановый показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии*
$N_{\text{п ист}}$		M (Гкал/ч)	$P_{\text{п ист(факт)}}$	$P_{\text{п ист (план)}}$
0	2022	19,26	0	0

*- плановый показатель установлен концессионным соглашением от 26.04.2021 №91-П

Заместитель генерального директора по
оперативному управлению и эксплуатации-
технический директор



С.А. Прокофьев