

Расчет фактического показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации АО "Теплоэнерго" г. Арзамас

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети определяется в соответствии с пунктом 34 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452

$$P_{\text{п сети от}} = N_{\text{п сети от}} / L$$

где:

$N_{\text{п сети от}}$ - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км;

| Фактическое кол-во прекращений подачи тепловой энергии за 2020 год, причиной которых явились технолог. нарушения на т/сетях | Период | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвест. программы | Фактический показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Плановый показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый кол-вом прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $N_{\text{п сети}}$ | | L (км) | $P_{\text{п сети}}$ (факт) | $P_{\text{п сети}}$ (план) |
| 0 | 2020 | 0,89 | 0 | - |

*- плановый показатель не установлен

Заместитель генерального директора по оперативному управлению и эксплуатации-технический директор



С.А. Прокофьев